

Arrêté temporaire n°25-AT-0068
Portant réglementation du stationnement et de la circulation

GRAND RUE (D64)

Le Maire de Sèvremont,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-11,

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription,

VU la demande en date du 25/04/2025 émise par DEBELEC CARCASSONNE demeurant 2682 Bd François-Xavier Fafeur 11000 CARCASSONNE représentée par Julie VERIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation,

CONSIDÉRANT que des travaux de REFECTION POUR ENEDIS72314133 - QWELLO FRANCE rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 26/05/2025 au 04/06/2025 GRAND RUE (D64),

ARRÊTE

Article 1

À compter du 26/05/2025 et jusqu'au 04/06/2025, les prescriptions suivantes s'appliquent GRAND RUE (D64), du 58 jusqu'à l'IMPASSE DU VIVIER :

- La circulation est alternée par feux de 08 h 00 à 18 h 00 ;
- Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit de 08 h 00 à 18 h 00. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

Article 2

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le demandeur, DEBELEC CARCASSONNE.

Article 3

Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Sèvremont, le 02 mai 2025

Le Maire de Sèvremont



Jean-Louis ROY

DIFFUSION:

- DEBELEC CARCASSONNE
- Le Maire de Sèvremont
- HERVOUET France
- Gendarmerie Pouzauges
- Poste Pouzauges
- SCOM 85
- Transport scolaire Pouzauges
- Centre de secours - Pouzauges
- Maire délégué de La Flocellière
- Maire déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre

- Maire délégué de Les Châtelliers-Châteaumur
- Maire délégué de Saint-Michel-Mont-Mercure
- Car du Bocage

ANNEXES:

Dossier de demande d'autorisation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

Demande d'arrêt de police de la circulation

Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Gestionnaires des réseaux routiers

803050548



N° 14024*01

Le demandeur

Particulier

Service public

Maître d'œuvre ou conducteur d'opération

Entreprise

Nom : VERIE Prénom : Julie
Dénomination : DEBELEC Vendée Représenté par :
Adresse Numéro : 2682 Extension : Nom de la voie : Bd François-Xavier Fafeur
Code postal 1 1 0 0 0 Localité : CARCASSONNE Pays : France
Téléphone 0 6 8 6 6 2 3 8 3 6 Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :
Courriel : debelec.vendee@groupe-comelec.com

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : Prénom :
Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie :
Code postal Localité : Pays :
Téléphone Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :
Courriel :

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° Voie communale n°
Hors agglomération En agglomération
Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : + Point de Repère (PR) routier de fin d'application : +
Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : D64 - Grand-rue
Code postal 8 5 7 0 0 Localité : SEVREMONT

Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure : Oui Non Si oui indiquer la référence :
Description des travaux : TRAVAUX DE REFECTION POUR ENEDIS
72314133 - QWELLO FRANCE
N° de chantier délivré par la Collectivité ⁽⁰⁾ :
Date prévue de début des travaux : 2 6 0 5 2 0 2 5 Durée des travaux (en jours calendaires) : 1

Réglementation souhaitée

Durée de la réglementation (en jours calendaires) : 1 0 Date de début de réglementation 2 6 0 5 2 0 2 5
Restriction sur section courante Restriction sur bretelles
Sens de circulation concerné : Deux sens de circulation Sens des Points de Repères (PR) croissants
Sens des Points de Repères (PR) décroissants Fermeture à la circulation
Basculement de circulation sur chaussée opposée
Circulation alternée : Par feux tricolores Manuellement
Restriction de chaussée :
Neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU) Empiètement sur chaussée largeur de voie maintenue
Suppression de voie nombre de voie(s) supprimée(s)

⁽⁰⁾ N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

Interdiction de :

Circuler
Véhicules légers
poids lourds

Stationner
véhicules légers
poids lourds

Dépasser
véhicules légers
poids lourds

Vitesse limitée à : km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

.....
.....
.....

Autres prescriptions :

.....
.....
.....

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :

Le demandeur Une entreprise spécialité

Nom : Prénom :

Dénomination : Représenté par :

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie :

Code postal Localité : Pays :

Téléphone Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel :

Pièces jointes à la demande

Afin de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'arrêt est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de la gêne occasionnée au usagers

Plan de situation 1/10 ou 1/20 000^{ème} Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500^{ème} Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000^{ème}

J'atteste de l'exactitude des informations fournies

Fait à : **CARCASSONNE**

Le : **2 5 0 4 2 0 2 5**

Nom : **TOMASZEK** Prénom : **Vincent** Qualité :

 Signature certifiée Sogelink



Système géodésique : WGS 84

EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:
outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.82754316,46.84932421 -0.82724007,46.84940674 -0.82706305,46.84912616
-0.82742514,46.8490363 -0.82754316,46.84932421</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:
polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

Polygone 1

(46.849324 -0.827543);(46.849407 -0.827240);(46.849126 -0.827063);(46.849036 -0.827425);(46.849324 -0.827543);

EMERGENCE DE VOTRE RACCORDEMENT

Nom du client :	QWELLO France	N° d'affaire :	72314133
-----------------	----------------------	----------------	-----------------

Nom et fonction de la personne au rdv :

Client

Date d'emménagement :

TRAVAUX :	S06 Branchement souterrain Type2 sur boîte	
	Type de voie (liaison réseau) :	Communale

A charge du client :	1 • Prévoir l'attestation de conformité de l'installation intérieure (Consuel)	A réaliser
	2 • Choix du fournisseur d'énergie pour la mise en service	A réaliser
	3 • Matérialisation de l'emplacement précis du coffret (selon photo ci-dessous)	A réaliser

A charge d'Enedis :	A • IBT (identification câble réseau souterrain) par base opérationnelle Enedis
	B • Terrassement liaison publique
	C • Raccordement de la liaison au réseau jusqu'au coffret extérieur
	D • Pose au sol en limite de propriété d'un ensemble de coffrets dos à dos équipés cptr et disj TRI
	E • Création d'une boîte de jonction



Puissance de raccordement	Version bordereau 2000-2016	Liaison réseau > 30 m			Dérivation individuelle	Longueur Total	ΔU en %	Solution technique retenue :
		Liaison A1	Aérien	Liaison A				
36 kVA	S6 - Branchement souterrain Type 2 avec boîte			30	Alu 35 mm ²	30	0,84	
36 kVA	S2 - Branchement souterrain Type 2 sur coffret réseau			35	Alu 35 mm ²	35	0,98	X
Terrassement						Mètres T2	Mètres T1	Longueur Total
						25	10	35

SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE RACCORDEMENT

Nom du client :	QWELLO France	N° d'affaire :	72314133
-----------------	----------------------	----------------	-----------------

Nom et fonction de la personne au rdv :

Client

Date d'emménagement :

TRAVAUX :	S06 Branchement souterrain Type2 sur boîte
------------------	---

Type de voie (liaison réseau) :

Communale

A charge du client :	1 • Prévoir l'attestation de conformité de l'installation intérieure (Consuel)	A réaliser
	2 • Choix du fournisseur d'énergie pour la mise en service	A réaliser
	3 • Matérialisation de l'emplacement précis du coffret (selon photo ci-dessous)	A réaliser

A charge d'Enedis :	A • IBT (identification câble réseau souterrain) par base opérationnelle Enedis
	B • Terrassement liaison publique
	C • Raccordement de la liaison au réseau jusqu'au coffret extérieur
	D • Pose au sol en limite de propriété d'un ensemble de coffrets dos à dos équipés cptr et disj TRI
	E • Création d'une boîte de jonction



La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur. Photo compteur non cont...

Commentaires :	
-----------------------	--

Puissance de raccordement	Version bordereau 2000-2016	Liaison réseau > 30 m			Dérivation individuelle	Longueur Total	ΔU en %	Solution technique retenue :
		Liaison A1	Aérien	Liaison A				
36 kVA	S6 - Branchement souterrain Type 2 avec boîte			30	Alu 35 mm ²	30	0,84	
36 kVA	S2 - Branchement souterrain Type 2 sur coffret réseau			35	Alu 35 mm ²	35	0,98	X
Terrassement						Mètres T2	Mètres T1	Longueur Total
						25	10	35